

Hanke nimetus:

“Elektrigeneraatori soetus Viru-Nigula vallavalitsusele kriisiks ettevalmistumise meetme raames”

1. Elektrigeneraatorile esitatavad nõuded	
Eeldatav maksumus	19000.- eur (üheksateist tuhat) käibemaksuga
Minimaalne võimsus:	vähemalt 40 kVA
Võrgusagedus :	50 Hz
Pinge:	230V/400V
Väljundid:	vähemalt 2 kaks, oma kaitsmega : 16A ja 32A
Kütus:	diisel
Kütusepaak	Minimaalselt 90 liitrit
Tankimine	Peab olema võimalik ohutu tankimine kanistritest (sh töötava mootoriga) ning EL kütusepüstolitest
Jahutussüsteem:	vedelikjahutus
Korpus:	kinnine, ilmastikukindel (mõeldud töötamiseks välitingimusteks ning transporditav), varustatud tõsteaasadega korpuse ülaosas;
Käivitus:	Elektristarter, manuaalne käivitus
Seisukord:	uus ehk kasutamata
Kasutus:	Võimalus generaatori töötamiseks haagisel; võimalus generaator maha tõsta haagiselt
1.1 Lisatarvikud	

Käivitusaku laadimissüsteem koos laadimisjuhtmega	juhtme pikkus vähemalt 3m
Tööriistade komplekt, mis on vajalik hooldus-või avariitööde teostamiseks kasutaja poolt	X
1.2 Juhendid	
Kasutus- ja hooldusjuhendid*	Elektronilisel (pdf formaat) ja/või paberkandjal, eesti keeles (* peab olema esitatud tarnimisel)
Hooldustööde nimekiri, välp ja maksumus	Kõigi tööde ja tegevuste nimekiri, mis ettenähtud tootjapoolselt generaatori garantiitingimuste kehtimiseks
Elektrigeneraatori ja haagise infoleht	Tootja poolt koostatud infolehed generaatori ning haagise tehniliste näitajate kohta, eesti keeles või lisatud eestikeelne tõlge
2. Haagisele esitatavad nõuded	
Kandevõime vastavalt paigaldatud generaatorile (arvestades sh täiskütusepaaki)	X
Peab tagama ohutu liiklemise koos paigaldatud generaatoriga avalikel teedel ning tänavatel	X
Peab olema varustatud kõigi seaduses nõutud ohutuselementidega	X
Peab olema tagatud haagise stabiilsus ning kasutamise ohutus (vajalik arv tugitalasid, tugirattaid, tõkiskingi, seisupidur) generaatori töötamiseks haagisel	X
Avatavad poordid	X
Redel või astmealud haagisel platvormile minekuks kui platvorm asub maapinnast rohkem kui 1m kõrgusel. Redel või astmelaud peab olema sõidu ajal kinnitatud haagisele	X

Peab olema võetud arvele enne üleandmist liiklusregistris	X
---	---

3. Generaator haagisel peab olema tarnitud Pakkuja poolt pakkumusega esitatud tähtajaks Tarnimise hetkel generaator ja haagis peavad vastama kõigile punktis 1 ning punktis 2 nimetatud nõuetele ja tingimustele. Tarnimise kuupäev on 31.12.2022

4. Garantiid.

Generaatoril ja haagisel peab olema tootjapoolne garantiid, mis ei tohi olla lühem kui 24 kuud. Garantiitingimused peavad olema lisatud pakkumusele. Kui garantiitingimused on võõrkeelsed, siis peab olema lisatud ka eestikeelne tõlge.

Garantiilisi töid peab saama teostada Eesti Vabariigis. Pakkumisele lisatakse garantiitööde teostajate nimekiri koos kontaktaadressidega.

5. Pakkuja peab tagama elektrigeneraatori kasutamise koolituse vähemalt 1 kalendrikuu jooksul alates elektrigeneraatori üleandmisest Hankijale . Koolitus peab toimuma Kunda linnas ja eesti keeles.

6. Pakkumuse hind sisaldab kõiki kulusid, mis hõlmavad käesoleva lisa punktides 1-5 nimetatud esemeid, tegevusi ning teenuseid.

7. Iga viidet, mida hankija on teinud hanke alusdokumendis ja/või selle lisades kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule ja tootmisviisile, lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.

8. Pakkuja kinnitab, et pakutav kaup ei ole rahvusvahelise sanktsiooni objektiks või pärit sanktsiooni all olevatest piirkondadest.