



Meie 17.10.2024

***Tehnilised tingimused ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks Kundas Lähda lageda maaüksuse detailplaneeringu jaoks***

OÜ Kunda Vesi pakub järgmised tehnilised võimalused liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga:

**Veevarustus**

Ühendus ühisveevärgi torustikuga näha ette Staadioni 4 (34501:004:0320) juures olevast De110 PE torust.

**Kanalisatsioon**

Olemasoleva ühiskanaliseerimisega liitumiseks kasutada üht või mitut planeeringuala läbivat kanalisatsioonikollektori kaevu.

**Sademevesi**

Sademevee ärajuhtimiseks kasutada olemasolevaid kraave, näiteks naaberkinnistutel Kunda metskond 226, Rahvamaja 11 või immutada pinnasesse.

Argo Hõõvelson  
OÜ Kunda Vesi